



Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG	
Usina: Usina Paulo Afonso IV / CHESF	UG/Potência Nominal: UG 3 / 410 MW
Hora Início: 11/11/2011 10h26min	Hora fim / Previsão: 25/11/2011 16h10min
Descrição da causa da ocorrência: Retirada da referida unidade geradora com 340 MW, devido à sinalização de estator defeito 1º grau e água de resfriamento.	
Consequência da ocorrência no SIN: Corte de 410 MW na geração da UHE Paulo Afonso IV.	
Outras informações relevantes sobre a ocorrência: Foi aberto SGI para verificar as condições operacionais da unidade geradora.	
16/11/2011	