



Operador Nacional do Sistema Elétrico

Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG	
Usina / Agente Proprietário: UHE Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza/ COPEL-GT	UG: UG 3 / 64,8 MW
Data e hora da ocorrência: 02/12/2011 20h22min	Previsão de normalização: 18/01//2012 17h00min
Descrição da causa da ocorrência: Atuação de proteção 50N do gerador.	
Conseqüência da ocorrência no SIN: Interrupção da potência fornecida pela UG.	
Outras informações relevantes sobre a ocorrência: Verificação da atuação de proteção 50N do gerador através de inspeção de equipamentos e testes.	
13/12/2011	

Normalização	
Data de Normalização: 29/12/2011 às 21h23min	Usina/UG/Potência Nominal: UHE Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza / UG 3 / 64,8 MW
03/01/2012	