



Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG	
Usina / Agente Proprietário: UHE Monte Claro / CERAN	UG: UG 1 / 65 MW
Data e hora da ocorrência: 31/08/2011 09h08min	Previsão de normalização: 01/09/2011 17h00min
Descrição da causa da ocorrência: UG parada devido ruído anormal.	
Conseqüência da ocorrência no SIN: Interrupção da potência fornecida pela UG.	
Outras informações relevantes sobre a ocorrência: Realizar inspeção no cabeçote Kaplan.	
05/09/2011	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 23/09/2011 às 23h59min	Usina/UG/Potência Nominal: UHE Monte Claro / UG 1 / 65 MW
Descrição do motivo da reprogramação: Após inspeção no Cabeçote Kaplan, constatou-se a necessidade de desmontar o equipamento para sanar o problema.	
06/09/2011	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 26/10/2011 às 17h00min	Usina/UG/Potência Nominal: UHE Monte Claro / UG 1 / 65 MW
Descrição do motivo da reprogramação: Impossibilidade de retornar com a unidade geradora.	
27/09/2011	



Operador Nacional do Sistema Elétrico

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 15/01/2012 às 23h59min	Usina/UG/Potência Nominal: UHE Monte Claro / UG 1 / 65 MW
Descrição do motivo da reprogramação: Reparos na vedação entre as câmaras de abertura e fechamento das pás do Rotor Kaplan.	
28/10/2011	