



Operador Nacional do Sistema Elétrico

Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG	
Usina / Agente Proprietário: UTE Candiota III/ CGTEE	UG: UG 5 / 350MW
Data e hora da ocorrência: 22/08/2011 06h45min	Previsão de normalização: 24/08/2011 23h59min
Descrição da causa da ocorrência: UG desligada em urgência, devido obstrução da tremonha de cinza pesada.	
Conseqüência da ocorrência no SIN: Interrupção da potência fornecida pela UG.	
Outras informações relevantes sobre a ocorrência:	
25/08/2011	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 12/09/2011 às 23h59min	Usina/UG/Potência Nominal: UTE Candiota III / UG 5 / 350MW
Descrição do motivo da reprogramação: Manutenção no sistema de descarga de cinza pesada da caldeira e regulagens de equipamentos necessários aos testes de performance previstos para o mês de Setembro/2011.	
26/08/2011	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 15/09/2011 às 23h59min	Usina/UG/Potência Nominal: UTE Candiota III / UG 5 / 350MW
Descrição do motivo da reprogramação: Devido atraso nos serviços e necessidade de inspeção do sistema de óleo de lubrificação da turbina e balanceamento da turbina.	
12/09/2011	



Operador Nacional do Sistema Elétrico

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 19/09/2011 às 23h59min	Usina/UG/Potência Nominal: UTE Candiota III / UG 5 / 350MW
Descrição do motivo da reprogramação: Devido atraso nos serviços e necessidade de inspeção do sistema de óleo de lubrificação da turbina e balanceamento da turbina.	
15/09/2011	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 30/09/2011 às 23h59min	Usina/UG/Potência Nominal: UTE Candiota III / UG 5 / 350MW
Descrição do motivo da reprogramação: Devido atraso nos serviços e necessidade de inspeção do sistema de óleo de lubrificação da turbina e balanceamento da turbina.	
29/09/2011	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 13/10/2011 às 23h59min	Usina/UG/Potência Nominal: UTE Candiota III / UG 5 / 350MW
Descrição do motivo da reprogramação: Devido atraso nos serviços e necessidade de inspeção do sistema de óleo de lubrificação da turbina e balanceamento da turbina.	
11/10/2011	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 17/10/2011 às 23h59min	Usina/UG/Potência Nominal: UTE Candiota III / UG 5 / 350MW
Descrição do motivo da reprogramação: Devido atraso nos serviços e necessidade de inspeção do sistema de óleo de lubrificação da turbina e balanceamento da turbina.	
14/10/2011	

Normalização	
Data de Normalização: 16/10/2011 às 22h40min	Usina/UG/Potência Nominal: UTE Candiota III / UG 5 / 350MW
18/10/2011	