



Operador Nacional do Sistema Elétrico

<b>Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG</b>	
<b>Usina / Agente Proprietário:</b> UHE Mascarenhas de Moraes / FURNAS	<b>UG / Potência Nominal:</b> UG 5 / 51 MW
<b>Data e hora da ocorrência:</b> 09/11/2009 – 21h12min	<b>Previsão de Normalização:</b> 13/11/2009 – 17h00min
<b>Descrição da causa da ocorrência:</b> Ocorreu o desligamento automático da unidade geradora 05 da Usina de Mascarenhas de Moraes com 49 MW, por atuação do relé de bloqueio elétrico e falha para a terra.	
<b>Consequência da ocorrência no SIN:</b>  Nada a relatar.	
<b>Outras informações relevantes sobre a ocorrência:</b>  Nada a relatar.	
15/12/2009	

<b>Reprogramação da Previsão de Normalização</b>	
<b>Nova previsão de Normalização:</b> 07/01/2010 – 17h00min	<b>Usina/UG/Potência Nominal:</b> UHE Mascarenhas de Moraes / UG 5 / 51 MW
<b>Descrição do motivo da reprogramação:</b>  Necessidade de aquisição de peças sobressalentes para substituição da bucha da fase B do transformador elevador.	
15/12/2009	