



Operador Nacional do Sistema Elétrico

Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG	
Usina / Agente Proprietário: UHE Mascarenhas de Moraes / FURNAS	UG / Potência Nominal: UG 5 / 51 MW
Data e hora da ocorrência: 09/11/2009 – 21h12min	Previsão de Normalização: 13/11/2009 – 17h00min
Descrição da causa da ocorrência: Ocorreu o desligamento automático da unidade geradora 05 da Usina de Mascarenhas de Moraes com 49 MW, por atuação do relé de bloqueio elétrico e falha para a terra.	
Conseqüência da ocorrência no SIN: Nada a relatar.	
Outras informações relevantes sobre a ocorrência: Nada a relatar.	
15/12/2009	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 07/01/2010 – 17h00min	Usina/UG/Potência Nominal: UHE Mascarenhas de Moraes / UG 5 / 51 MW
Descrição do motivo da reprogramação: Necessidade de aquisição de peças sobressalentes para substituição da bucha da fase B do transformador elevador.	
15/12/2009	