



Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG	
Usina / Agente Proprietário: UTE Gov. Leonel Brizola / Petrobrás	UG / Potência Nominal: UG 31/ 108 MW
Data e hora da ocorrência: 06/12/2008 às 05h29min	Previsão de Normalização: Sem previsão.
Descrição da causa da ocorrência: Desligamento em emergência da unidade geradora 31 devido à falha na bomba d'água de alimentação da caldeira.	
Conseqüência da ocorrência no SIN: Nada a relatar.	
Outras informações relevantes sobre a ocorrência: A bomba tem que ser transportada para o fabricante (ABB) no estado de São Paulo, pois ainda está na garantia. A previsão de retorno da unidade geradora só será informada após a avaliação da ABB. Foi cadastrado o aviso de indisponibilidade número SGI 39187/2008.	
08/12/2008	