



Operador Nacional do Sistema Elétrico

Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG	
Usina / Agente Proprietário: UTE Presidente Médici / CGTEE	UG: UG 3 / 160MW
Data e hora da ocorrência: 14/06/2010 15h37min	Previsão de Normalização: 17/06/2010 23h59min
Descrição da causa da ocorrência: Desligamento em emergência da unidade geradora 3 da UTE Presidente Médici, em virtude de furo na caldeira.	
Consequência da ocorrência no SIN: Interrupção da potência fornecida pela UG.	
Outras informações relevantes sobre a ocorrência: 	
17/06/2010	