



Operador Nacional do Sistema Elétrico

Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG	
Usina / Agente Proprietário: UTE Presidente Médici / CGTEE	UG: UG 4 / 160MW
Data e hora da ocorrência: 09/05/2010 23h58min	Previsão de Normalização: 21/05/2010 23h59min
Descrição da causa da ocorrência: Desligamento em emergência da unidade geradora 4 da UTE Presidente Médici, em virtude de furo na caldeira.	
Consequência da ocorrência no SIN: Interrupção da potência fornecida pela UG.	
Outras informações relevantes sobre a ocorrência:	
20/05/2010	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 04/06/2010 às 23h59	Usina/UG/Potência Nominal: UTE Presidente Médici / UG 4 / 160MW
Descrição do motivo da reprogramação: Impossibilidade de conclusão do serviço.	
27/05/2010	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 14/06/2010 às 23h59	Usina/UG/Potência Nominal: UTE Presidente Médici / UG 4 / 160MW
Descrição do motivo da reprogramação: Impossibilidade de conclusão do serviço.	
14/06/2010	



Operador Nacional do Sistema Elétrico

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 20/06/2010 às 23h59	Usina/UG/Potência Nominal: UTE Presidente Médici / UG 4 / 160MW
Descrição do motivo da reprogramação: Ao providenciar o retorno da UG no dia 15/06, o agente constatou furo na caldeira.	
17/06/2010	