



Operador Nacional do Sistema Elétrico

Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG	
Usina / Agente Proprietário: UTE Jorge Lacerda C / Tractebel	UG / Potência Nominal: UG 7 / 363 MW
Data e hora da ocorrência: 07/07/2010 07h54min	Previsão de Normalização: 16/07/2010 23h59min
Descrição da causa da ocorrência: Desligamento automático com atuação da proteção 64S (fuga à terra), sendo posteriormente verificado pelo oscilógrafo defeito na fase B do estator.	
Consequência da ocorrência no SIN: Interrupção da geração fornecida pela UG.	
Outras informações relevantes sobre a ocorrência: Término prorrogado (data inicial 09/07/10). Motivo: Tractebel informa que foram feitos testes, externamente na UG, porém nada de anormal foi encontrado. O próximo passo é aguardar baixar a temperatura do eixo para 150 graus para permitir abertura das tampas visando a descobrir o que levou à atuação em segundo estágio do relé 64S.	
12/07/2010	

Normalização	
Normalização: 26/07/2010 às 04h39	Usina/UG/Potência Nominal: UTE Jorge Lacerda C / UG 7 / 363 MW
Outras informações relevantes sobre a ocorrência: Tentativa de normalização com nova atuação do relé 64S no dia 17/07 e, no dia 22/07, após nova tentativa de normalização, verificada ocorrência de furo na caldeira, indisponibilizando novamente a unidade geradora até o dia 26/07.	
27/07/2010	