



Operador Nacional do Sistema Elétrico

Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG	
Usina e Agente Proprietário: UHE CDSA / ENDESA	UG/Potência Nominal: UG 6 / 84 MW
Data e hora da ocorrência: 11/07/2009 – 15h58	Previsão de Normalização: Sem previsão de normalização
Descrição da causa da ocorrência: Houve atuação da proteção de curto-circuito entre as espiras do gerador, permanecendo a unidade geradora indisponível para operação.	
Conseqüência da ocorrência no SIN: No momento do desligamento automático, a unidade geradora estava sincronizada ao sistema, interrompendo com a ocorrência uma geração de 80 MW para o SIN.	
Outras informações relevantes sobre a ocorrência: Nada a relatar	
14/07/2009	