



Operador Nacional do Sistema Elétrico

<b>Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG</b>	
<b>Usina e Agente Proprietário:</b> UHE SERRA DA MESA / FURNAS	<b>UG/Potência Nominal:</b> UG 1 / 425 MW
<b>Data e hora da ocorrência:</b> 04/03/2010 – 19h04	<b>Previsão de Normalização:</b> 15/03/2010 - 17h00
<b>Descrição da causa da ocorrência:</b> Verificar e sanar anormalidades nas buchas intermediárias, permanecendo a unidade geradora indisponível para operação.	
<b>Conseqüência da ocorrência no SIN:</b> No momento do desligamento automático, a unidade geradora estava sincronizada ao sistema e operando como síncrono.	
<b>Outras informações relevantes sobre a ocorrência:</b> Nada a relatar	
05/03/2010	