


França 1 x 0 Bélgica | 10/07/2018 iniciado às 15h00

Durante o jogo França x Bélgica, 1ª Semifinal da Copa do Mundo FIFA 2018, o consumo de energia no Sistema Interligado Nacional – SIN apresentou o comportamento exposto na figura a seguir, onde estão mostradas as curvas de carga desse dia e a do dia 19/06/2018 (terça-feira), quando não houve qualquer evento de relevância nacional.



Nos momentos que antecederam o jogo até o final do primeiro tempo, o comportamento da carga não apresentou diferença significativa em comparação ao dia 19/06/2018 (terça-feira), ficando em média 440 MW abaixo dessa terça-feira típica, por fatores não relacionados ao jogo.

No intervalo do jogo, observou-se uma rampa com crescimento de carga de 692 MW em 08 minutos.

Durante o segundo tempo e logo após o término do jogo o comportamento da carga também não apresentou diferença significativa em comparação ao dia 19/06/2018 (terça-feira).