

Comunicado Relevante nº 06/2026

1ª Temporada de Acesso de 2026

Resultados pós etapa de manifestações

Indicação de Processo Competitivo

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) divulga os barramentos candidatos com indicação de Processo Competitivo (PC) e os respectivos Montantes de Uso do Sistema de Transmissão (MUST) cadastrados que permaneceram na 1ª Temporada de Acesso de 2026, após a etapa de manifestações, encerrada no dia 11 de setembro de 2026.

Para a consolidação dos resultados, foi adotado o procedimento estabelecido nos itens 3.4 e 3.5 da [Sistemática da 1ª Temporada de Acesso](#), isto é, a alocação ocorreu de forma ascendente por ano e sequencial por produto no âmbito de cada segmento, iniciando no produto 2027 do segmento consumo e finalizando no produto 2031 do segmento geração.

Adicionalmente, nos termos do item 15.2 da citada Sistemática, a indicação de Atendimento Direto (AD) ocorreu quando a capacidade remanescente de cada produto foi superior ou igual ao somatório dos valores de MUST solicitados no barramento, subárea ou área, enquanto a indicação de PC ocorreu quando a capacidade remanescente do barramento, subárea ou área, foi inferior ao montante total solicitado. Para tal, foram consideradas as capacidades remanescentes apresentadas na [Nota Técnica 02: NT-ONS DPL 0083/2026](#), sendo descontados, a cada produto, os resultados do(s) produto(s) anterior(es), contemplando eventual alocação já realizada via AD.

A avaliação conjunta dos limites existentes resultou na indicação de PC para a capacidade disponível no produto 2029+, em barramentos do estado de São Paulo, limitados pelo critério de subárea. Nesse PC, 451 MW de MUST disputarão 228 MW de capacidade remanescente disponível, considerando o resultado de AD no barramento candidato Bom Jardim – Fernão Dias (BOJ_FDI) 440 kV no produto 2029.

A **Tabela 1** apresenta esse resultado, indicando o MUST por produto e as capacidades remanescentes correspondentes. O MUST apresentado em cada barramento corresponde ao somatório do maior valor entre os montantes declarados nos períodos de ponta e fora de ponta dos cadastramentos associados. No produto 2029+, são explicitadas as capacidades remanescentes nos barramentos, bem como os limites de subárea e área, bem como a capacidade disponível para o PC.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2026.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO – ONS

Comunicado Relevante nº 06/2026

1ª Temporada de Acesso de 2026

Tabela 1 - Resultado consolidado do segmento consumo – indicação de Processo Competitivo (PC)

UF	Barramento candidato e nível de tensão	Código do barramento	Resultado	Produto 2027		Produto 2028		Produto 2029		Produto 2029+					
				MUST	Capacid. Rem. ^(A)	MUST	Capacid. Rem. ^(A)	MUST	Capacid. Rem. ^(A)	Capacid. Rem. ^(A)			Capacid. Rem. para o PC ^(A)		
										Barramento	Subárea	Área	Barramento	Subárea	Área
SP	Bom Jardim – Fernão Dias 440 kV	(BOJ_FDI)	AD	–	–	–	–	62	≤ 62	≤ 62	≤ 62	≤ 62	–	–	–
	Cabreúva 230 kV	(CAV)	PC	–	–	–	–	108	0	≤ 144	≤ 290 ^(B)	≤ 650 ^(B)	≤ 144	≤ 228 ^(B)	≤ 228 ^(B)
	Edgard de Souza 230 kV	(ESO)	PC	54	0	54	0	54	0	≤ 54	≤ 290 ^(B)	≤ 650 ^(B)	≤ 54	≤ 228 ^(B)	≤ 228 ^(B)
	Replan 440 kV	(REP)	PC	–	–	31	0	273	0	≤ 273	≤ 290 ^(B)	≤ 650 ^(B)	≤ 273	≤ 228 ^(B)	≤ 228 ^(B)
	Solvay 440 kV	(SOL)	PC	16	0	16	0	16	0	≤ 16	≤ 290 ^(B)	≤ 650 ^(B)	≤ 16	≤ 228 ^(B)	≤ 228 ^(B)

(A) Capacid. Rem. = Capacidade Remanescente indicada na Nota Técnica 02: NT-ONS DPL 0083/2026.

(B) Apesar das capacidades de 290 MW na subárea e 650 MW na área, haverá disputa por 228 MW de capacidade remanescente disponível, considerando o resultado de atendimento direto no barramento candidato Bom Jardim – Fernão Dias (BOJ_FDI) 440 kV e o critério mais restritivo de subárea.

Legenda: ■ AD – Atendimento Direto ■ PC – Processo Competitivo ■ Sem capacidade ■ Produto sem MUST cadastrado